

質問に対する回答について

令和8年5月29日現在

No.	質問内容	回答
1	単線結線図、および受変電設備の機器完成図(100KVAの変圧器の収まり等確認の為)を提示してほしい。	単線結線図について、資料を添付させていただきます。誠に申し訳ございませんが、機器完成図については不明となっております。
2	見積内訳に柵フェンス取外し復旧費、および運動場養生費それぞれ1式と記載されており、現場写真図には黄色い破線②で車両入場可能範囲として北側部分一角が明示されています。この場合、作業通路範囲の算定方法はどのようにすればいいか。	車両入場可能範囲からキュービクルまでの校舎脇の間を作業通路として算定させていただきますようお願いいたします。通路のおおよその寸法については資料として添付いたします。