

「盛岡市立仁王小学校エアコン取付修繕」に関する質問への回答

No.	図面番号	内訳書	質問	回答	回答日
1	-	p4	図書室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
2	-	p4	外部足場 図書室 2 か所と記載されていますが、足場資材の搬入でトラックは入場できるのでしょうか。車両用地面養生は必要でしょうか。足場を利用しないで高所作業車で作業してもよろしいでしょうか。	工事車両は、養生の必要なく足場設置箇所付近まで入場可能です。また、作業は足場を利用する想定で積算願います。 なお、現地条件による仮設等の変更については、後日協議に応じます。	6月5日
3	-	p4	図工室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
4	-	p4	図工室の外部足場は記載されていませんがご教示をお願い致します。	内訳書 5 ページにある、3階理科室用の外部足場を利用して施工することを想定しています。	6月5日
5	-	p5	理科室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
6	-	p5	外部足場 理科室 2 か所と記載されていますが足場資材の搬入でトラックは入場できるのでしょうか。車両用地面養生は必要でしょうか。	工事車両は、養生の必要なく足場設置箇所付近まで入場可能です。また、作業は足場を利用する想定で積算願います。 なお、現地条件による仮設等の変更については、後日協議に応じます。	6月5日

7	-	p5	被服室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
8	-	p6	外部足場 被服室 2 か所と記載されていますが足場資材の搬入でトラックは入場できるのでしょうか。車両用地面養生は必要でしょうか。	工事車両は、養生の必要なく足場設置箇所付近まで入場可能です。また、作業は足場を利用する想定で積算願います。 なお、現地条件による仮設等の変更については、後日協議に応じます。	6月5日
9	-	p6	調理室に単相200V 5.6kw 2台取付と記載されていますが、室内機、室外機共 機器は支給品を取付するのでしょうか。コンクリートベース並びに防雪フードも支給されるのでしょうか。	支給品取付けとなります。 なお、室外機の附属品はコンクリートベース及び防雪フードではなく、防振架台及び防護ネットとなります。つきましては、修正後の実施修繕設計書を参照願います。	6月5日
10	-	p6	外部足場 調理室 2 か所と記載されていますが足場資材の搬入でトラックは入場できるのでしょうか。車両用地面養生は必要でしょうか。	工事車両は、養生の必要なく足場設置箇所付近まで入場可能です。また、作業は足場を利用する想定で積算願います。 なお、現地条件による仮設等の変更については、後日協議に応じます。	6月5日
11	-	-	各室に取り付けるエアコン機器のメーカー、機種名をご教示下さい。	メーカー：日本キャリア株式会社、機種名：GKEA05611JMUBとなります。	6月5日
12	-	-	エアコン機器の機器保証は納入された業者の責任と解釈して宜しいでしょうか。今回の工事はあくまでも取付工事のみであり機器に対する責任は発生しないと解釈して宜しいでしょうか。	基本的に機器保証は納入業者の責任となりますが、エアコン機器の不具合の原因が、明らかに工事に起因するものである場合には、その限りではありません。(例：衝撃による破損)	6月5日