

盛岡市道路灯一覧表

管理ID	町内	設置柱種別	支柱形式	設置柱損傷	柱損傷度	灯具損傷	灯具損傷度	電源状況	架空線距離	光源	W数	灯数	灯具高	備考
31	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	8	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
286	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	30	水銀灯	400W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
289	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	12	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
290	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	23	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
291	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	12	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
292	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
293	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	4	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
294	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
301	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	6	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
372	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
373	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	7	ナトリウム灯	400W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
380	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	昼間点灯	II	空中	3	ナトリウム灯	300W	1	8.0	局部照明、灯具のみ交換
382	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
386	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	14	ナトリウム灯	300W	1	8.0	局部照明、灯具のみ交換
387	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	13	ナトリウム灯	300W	1	8.0	局部照明、灯具のみ交換
388	仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	38	ナトリウム灯	300W	1	8.0	局部照明、灯具のみ交換
430	向中野一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
431	向中野一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	400W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
434	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	17	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
435	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	9	ナトリウム灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
436	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	23	水銀灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
437	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
438	西仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	18	ナトリウム灯	250W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
1719	南仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	5	ナトリウム灯	300W	1	8.0	局部照明、灯具のみ交換
1721	南仙北二丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	2	ナトリウム灯	400W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
2377	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	16	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
2378	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中	3	ナトリウム灯	300W	1	10.0	局部照明、灯具のみ交換
2809	西仙北一丁目	単独柱	テーパーポール	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	250W	1	不明	局部照明、灯具のみ交換
2855	向中野四丁目	単独柱	ストレートポール	異常なし	I	異常なし	I	空中		水銀灯	200W	1	不明	局部照明、灯具のみ交換