

仕 様 書

1 修繕名 盛岡市保健所ガス漏れ警報器交換修繕

2 履行場所 盛岡市保健所

3 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで

4 概要

(1) ガス漏れ警報器 12 台を新品の警報機に交換し正常動作確認するまでの一切。交換場所は別紙一覧および位置図のとおり。

(2) 交換するガス漏れ警報器は天井設置の都市ガス用とし、一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格品であることとし、次の製品とする。

品名：ガス警報器 型式：YF-517D メーカー：矢崎エナジーシステム(株)

(3) 上記製品以外でも同等以上のものであれば見積可能であるが、必ず事前に同等品審査を受けること。

(4) 既設の警報器については、交換後受注者が処分するものとする。

5 修繕日程等について

(1) 交換日程については保健所企画総務課職員と打ち合わせを行うこと。

(2) 現場の状況を鑑み、事故が無いよう作業を進めること。

(3) 関係法令を遵守して作業を行うこと。

6 その他

本仕様書に疑義が生じた場合及び記載なき事項については、両者協議のうえ定めるものとする。

別紙一覧

No.	設置フロア	設置場所	警報機設置型式	メーカー	台数	備考
1	地下1階	消毒室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
2	1階	湯沸室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
3		子育てあんしん課	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
4	2階	夜間急患診療所	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	消火栓の中に中継器有
5		健康増進課	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
6	3階	歯科相談室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
7	4階	調理室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	消火栓の中に中継器有
8	5階	湯沸室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
9		理化学検査室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
10	6階	湯沸室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
11	7階	湯沸室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
12		予防活動室	YF-517D	矢崎エナジーシステム㈱	1	
合計					12	