

【質問・回答一覧表】

盛岡市総合交流ターミナル駐車場街路灯ハイブリット照明化修繕

質問	回答
修繕の期間が「令和 8 年 3 月 15 日まで」となっているが、正しいか。	記載誤りです。「令和 9 年 3 月 15 日まで」とさせていただきます。 「一般競争入札公告」も修正いたします。
安全施設費「バリケード、工事看板等」とあるが、どのような規模を想定しているか。	作業期間中に施設敷地内に設置し、人や車両の立ち入りを防いで安全を確保できる規模でご検討ください。
ソーラーライトについて、想定の商品はあるか。	個別で想定している商品はございません。
街路灯（水銀灯 300w 昼白色相当）について、電源内蔵型でよい か。参考姿図も提示してほしい。	電源内蔵型で想定しております。 参考姿図は下図をご参照ください。
リニューアルポールについて、既設ポール下部の径はいくらか。	φ139.8 です。
トクポールはベース式で、太さはφ76、長さ 3.5m のストレートポールでよいか。	ベース式、φ76、長さ 4.5m でお願いいたします。

街路灯参考姿图

